



自吸高度：1.5-3m，以平行安装距离0.5m计算的最大值，如果超过1m则会影响自吸高度

吸上高度：大气压水头-NPSH-安全距离，一般大约为5-6米左右

进口管路：管路直径=泵的进口直径，不得有气孔。如果为软管，请将进口管路控制在最小值（吸上高度+平行管安装距离）

底阀：如果安装底阀，请确认底阀的T型杆可以上下滑动，且无阻力，底阀应安装在滤网上方

平行安装距离：0.5-1米，不得超过1米，否则影响自吸

管深：距离池底20cm，如为露天池，建议在管底加装滤网

出口阀门：如果为止回阀或者出口不与大气相连，请如图安装放气阀。

如果出口管路是敞开的与大气直接连通且距离在10m之内，可以不安装放气阀。

注意事项：

第一次使用前请灌泵；禁止空运转。

全塑型自吸泵，由于储液腔较小，自吸高度为1.5m。衬塑型储液腔较大，自吸高度为3m。

借(通)用件登记  
打印校对

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						执行标准			安徽腾龙泵阀制造有限公司		
						HG/T3183-2012					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				自吸泵		
设计			标准化			阶段标记		数量			比例
校对			批准			S A B		1			
审核											
工艺			日期			共 张		第 张			
										自吸泵安装指南	